



सं० 3472/पविनिनि/एमटी/75/16-17

दिनांक: 26.06.2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा मैसर्स ट्रांसमैन इन्डिया, मेरठ द्वारा क्रयादेश सं० 3874/पविनिनि-एमटी/75/16-17 दिनांक 25.05.2017 के अन्तर्गत डीआई सं० 136/पविनिनि-एमटी/75/एस0ई0 (एम0एम0-1)/16-17 दिनांक 06.04.2018 के सापेक्ष भण्डार केन्द्रों पर आपूर्ति 25 केवीए वितरण परिवर्तकों में से रेन्डम आधार पर चयनित सैम्पल के सीपीआरआई नोयडा द्वारा टेस्टिंग में मानको के अनुसार न पाए जाने के दृष्टिगत आपूर्तिकर्ता फर्म मैसर्स ट्रांसमैन इन्डिया, मेरठ को सीपीआरआई नोयडा द्वारा परिवर्तक टेस्टिंग की दिनांक 31.05.2018 से प0वि0वि0नि0लि0 मेरठ द्वारा वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु आमंत्रित क्रमशः तीन निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

(सर्वेश खरे)

अधीक्षण अभियंता(सा0प्र0-1)

सं० 3472/पविनिनि/एमटी/75/16-17

दिनांक: 26.06.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ

(सर्वेश खरे)

अधीक्षण अभियंता(सा0प्र0-1)

सं० 3472/पविनिनि/एमटी/75/16-17

दिनांक: 26.06.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रबन्ध निदेशक, पूविविनिनि/म0विनिनिनि/दविनिनिनि/केस्को।
2. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
3. निदेशक(तकनीकी), पविनिनिनि, मेरठ।
4. निदेशक(वित्त), पविनिनिनि, मेरठ।
5. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियंता(इक्वेटर), पविनिनिनि, मेरठ।
7. अधीक्षण अभियंता, विद्युत भण्डार मण्डल, पविनिनिनि, मेरठ।
8. मैसर्स ट्रांसमैन इन्डिया, मेरठ।

(सर्वेश खरे)

अधीक्षण अभियंता(सा0प्र0-1)